



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 227-09-69, Факс (342) 227-09-66

Пермский край, с. Карагай
(место составления)

« 23 » августа 2018 г.
(дата составления)

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-062-20 **об устранении выявленных нарушений** **обязательных требований в области электро-, теплоэнергетики,** **энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад № 4».
Заведующему Титовой Ларисе Степановне
Юридический адрес: 617210, Пермский край,
Карагайский район, с. Карагай, ул. Комсомольская, 7.

На основании результатов проверки, проведенной в период с 20.08.2018 по 23.08.2018 (Акт проверки от 23.08.2018 № 08-062-20), в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора С.Я. Мацова от 30.07.2018 № 4275-рп, по адресу/адресам: Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Комсомольская, 7 в присутствии заведующего МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад № 4», Титовой Ларисе Степановне (тел: 8-34-297-3-16-03), руководствуясь ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

Я, государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора
Жекин Сергей Михайлович, тел. 89028353746;

ПРЕДПИСЫВАЮ:

устранить выявленные при плановой, выездной проверке МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад № 4»
нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ п.п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, статьи, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Электрические установки.			
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)			

1.	Обязанности ответственного за электрохозяйство, исполняет Надымов С.Л., в качестве оперативно-ремонтного персонала.	п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2018
2.	Нет списка работников имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров и единоличного осмотра электроустановок.	п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2018
3.	Должностная инструкция оперативно-ремонтного персонала не пересматривается. Нет должностной инструкции заместителя ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2018
4.	Отсутствует годовой план (график) планово-предупредительного ремонта электрооборудования по электрохозяйству образовательного учреждения.	п. 1.6.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2018
5.	Не проводится проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) ответственным за электрохозяйство.	п. 1.2.6, п. 1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2018

6.	Отсутствуют паспорта на кабельные линии.	п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2018
7.	Отсутствует график осмотров видимой части заземляющих устройств, но не реже 1 раза в 6 месяцев, ответственным за электрохозяйство.	п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2018
8.	Электроустановки образовательного учреждения, не укомплектованы испытанными защитными средствами.	п. 1.2.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2018
9.	Не определено место и порядок хранения средств защиты из резины и полимерных материалов.	п. 1.3.3 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	15.11.2018
10.	Протокола необходимых профилактических измерений и испытаний электрооборудования, предоставлены не в полном объеме.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2018
11.	Электроснабжение образовательного учреждения, осуществляется по 3 категории. Резервное электроснабжение здания детского сада отсутствует.	П. 1.2.18 правила устройства электроустановок.	15.11.2018
12.	Не оформлен перечень работ выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации.	п. 8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Зарегистрировано в Минюсте 12.12.13г № 30593).	15.11.2018

13.	Нет паспортов на заземляющие устройства.	п. 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2019
	АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ:		
14.	Отходящие линии (электрокабеля) от токоведущих шин в щитах ВРУ, ЩС, ЩР в помещении электрощитовой, не снабжены бирками с указанием марки, сечения, напряжения и наименования линии.	п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.08.2019
15.	Нет опознавательного знака у мест ввода заземляющего проводника в административное здание школы.	п. 1.7.118 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019
16.	На рукоятках управления коммутационными аппаратами в щитах ВРУ, ЩС, отсутствуют четкие надписи, указывающие операцию («ВКЛЮЧАТЬ», «ВЫКЛЮЧАТЬ»)	п. 2.2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.08.2019
17.	В электрощитовой отсутствует запас калиброванных плавких вставок.	п. 2.2.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.08.2019
18.	В электрощитовой отсутствует оперативная схема электроснабжения здания.	п. 1.8.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.08.2019

19.	Для защиты токоприемников от токов короткого замыкания, в щитах ВРУ, ЩС установлены некалиброванные плавкие вставки.	п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.08.2019
20.	В групповых сетях питающие штепсельные розетки, нет устройства защитного отключения (УЗО).	п. 7.1.79 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019
21.	Нет светильников аварийного освещения. Щит ЩАО отсутствует.	п. 6.1.21 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019
22.	На вводе в здание не выполнена система уравнивания электрических потенциалов. Шина ГЗШ отсутствует.	п. 7.1.87 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019
23.	Проект на монтаж электрооборудования отсутствует.	п. 1.3.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.11.2018
24.	Штепсельные розетки эксплуатируются без защитных кожухов (устройств), автоматически закрывающие токоведущие части розетки при вынутой вилке.	п. 1.1.34 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019

25.	Выключатели для светильников общего освещения, установлены на высоте 1,5-1,6м.	п. 6.6.31 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019
26.	Цепи электропитания светильников общего освещения, выполнены частично изолированным проводом АППВ 2 : 2,5мм ² и ППВ 2 : 2,5мм ² без защитной оболочки, нулевой защитный проводник отсутствует.	п. 7.1.36 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019

Директору МБДОУ «ЦРР - Карагайский детский сад №4» предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить письменное уведомление об исполнении предписания с перечислением конкретных мер, принятых по устранению выявленных нарушений в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: 614170, Пермский край, с. Частые, ул. Ленина, 44.

Предписание может быть обжаловано в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора в установленном законом порядке. В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Невыполнение предписания в установленный срок является административным правонарушением и влечет применение санкций в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

Предписание выдал:

Государственный инспектор

межрегионального отдела

государственного энергетического надзора



С.М. Жекин

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил: 23.08.2018

Заведующий МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад №4» Титова Лариса Степановна

Пометка об отказе ознакомления с предписанием
и отказе от подписи:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)