



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66

Пермский край, с. Карагай
(место составления акта)

« 21 » декабря 2018 г.
(дата составления акта)
11 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 08-062-20-П

По адресу/адресам: 617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, ул. Комсомольская, 7
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Врио руководителя Западно-Уральского управления
Ростехнадзора С.Я. Мацова от 19.11.2018 № 7369-рп
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка-Карагайский детский сад № 4 »
ИНН 5937003384, ОГРН 1025902155806

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад № 4».

Юридический адрес: 617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай,
ул. Комсомольская, 7

Место осуществления деятельности: 617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай,
ул. Комсомольская, 7

тел./факс (8-34-297- 3-16-03);

Заведующий: Титова Лариса Степановна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 20.12.2018 по 21.08.2018 (2 рабочих дня/16 ч)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Титова Л.С. – Заведующий МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад № 4»
уведомлена о проведении проверки 18.12.2018, 12-00 часов,
заверенную печатью копию распоряжения получила 18.12.2018, 12-00 часов
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Жекин Сергей Михайлович - государственный инспектор межрегионального отдела
государственного энергетического надзора, тел. 89028353746
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Титова Л.С. – Заведующий МБДОУ «ЦРР-Карагайский детский сад № 4».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Проведена проверка выполнения мероприятий по ранее выданному предписанию от 23.08.2018 № 08-062-20, по которому истек срок исполнения.

В ходе проверки выполнения предписания выявлено следующее фактическое исполнение мероприятий предписания:

№ п.п.	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, статьи, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Электрические установки.			
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)			
1.	Обязанности ответственного за электрохозяйство, исполняет Надымов С.Л., в качестве оперативно-ремонтного персонала.	п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Выполнено

2.	Нет списка работников имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров и единоличного осмотра электроустановок.	п. 1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Выполнено
3.	Должностная инструкция оперативно-ремонтного персонала не пересматривается. Нет должностной инструкции заместителя ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Выполнено
4.	Отсутствует годовой план (график) планово-предупредительного ремонта электрооборудования по электрохозяйству образовательного учреждения.	п. 1.6.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Выполнено
5.	Не проводится проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) ответственным за электрохозяйство.	п. 1.2.6, п. 1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Выполнено
6.	Отсутствуют паспорта на кабельные линии.	п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Выполнено
7.	Отсутствует график осмотров видимой части заземляющих устройств, но не реже 1 раза в 6 месяцев, ответственным за электрохозяйство.	п. 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Выполнено

8.	Электроустановки образовательного учреждения, не укомплектованы испытанными защитными средствами.	п. 1.2.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Вып.
9.	Не определено место и порядок хранения средств защиты из резины и полимерных материалов.	п. 1.3.3 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.	Выполнено
10.	Протокола необходимых профилактических измерений и испытаний электрооборудования, предоставлены не в полном объеме.	п. 1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Выполнено
11.	Электроснабжение образовательного учреждения, осуществляется по 3 категории. Резервное электроснабжение здания детского сада отсутствует.	П. 1.2.18 правила устройства электроустановок.	Выполнено
12.	Не оформлен перечень работ выполняемых электротехническим персоналом в порядке текущей эксплуатации.	п. 8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Зарегистрировано в Минюсте 12.12.13г № 30593).	Выполнено
13.	Нет паспортов на заземляющие устройства.	п. 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Выполнено
	АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА:		
14.	Отходящие линии (электрокабеля) от токоведущих шин в щитах ВРУ, ЩС, ЩР в помещении	п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.08.2019

	электрощитовой, не снабжены бирками с указанием марки, сечения, напряжения и наименования линии.		
15.	Нет опознавательного знака у мест ввода заземляющего проводника в административное здание школы.	п. 1.7.118 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019
16.	На рукоятках управления коммутационными аппаратами в щитах ВРУ, ЩС, отсутствуют четкие надписи, указывающие операцию («ВКЛЮЧАТЬ», «ВЫКЛЮЧАТЬ»)	п. 2.2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.08.2019
17.	В электрощитовой отсутствует запас калиброванных плавких вставок.	п. 2.2.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.08.2019
18.	В электрощитовой отсутствует оперативная схема электроснабжения здания.	п. 1.8.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.08.2019
19.	Для защиты токоприемников от токов короткого замыкания, в щитах ВРУ, ЩС установлены некалиброванные плавкие вставки.	п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	15.08.2019
20.	В групповых сетях питающие штепсельные розетки, нет устройства защитного отключения (УЗО).	п. 7.1.79 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019
21.	Нет светильников аварийного освещения. Щит ЩАО отсутствует.	п. 6.1.21 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019

22.	На вводе в здание не выполнена система уравнивания электрических потенциалов. Шина ГЗШ отсутствует.	п. 7.1.87 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019
23.	Проект на монтаж электрооборудования отсутствует.	п. 1.3.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрировано Минюстом России № 414 от 22.01.2003г).	Выполнено
24.	Штепсельные розетки эксплуатируются без защитных кожухов (устройств), автоматически закрывающие токоведущие части розетки при вынутой вилке.	п. 1.1.34 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019
25.	Выключатели для светильников общего освещения, установлены на высоте 1,5-1,6м.	п. 6.6.31 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019
26.	Цепи электропитания светильников общего освещения, выполнены частично изолированным проводом АППВ 2 : 2,5мм ² и ППВ 2 : 2,5мм ² без защитной оболочки, нулевой защитный проводник отсутствует.	п. 7.1.36 Правила устройства электроустановок.	15.08.2019

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено предписание от 23.08.2018 № 08-062-20 выполнено не в полном объеме, с контроля не снимается.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического надзора



Жекин С.М.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » декабря 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)